

Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Режевского городского округа, Артемовского городского округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Артемовский

«25» июня 2020 года
12 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), юридического лица
индивидуального предпринимателя
51

По адресу/адресам: 623780, Свердловская область, Артемовский район, с. Шогринское, ул. 8 Марта,
36 Б

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №51 от 25.05.2020 года заместителя Главного государственного
инспектора Режевского городского округа, Артемовского городского округа по пожарному надзору
Поросенкова Михаила Сергеевича.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 «Ромашка» (далее МБДОУ № 26).

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа)

Дата и время проведения проверки:

"16" июня 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1/4.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы Режевского
городского округа, Артемовского городского округа управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области.

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а) 25.05.2020 в 17 ч 21 мин.
заведующая МБДОУ №26 Миронова М.Н. МН

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо (-а), проводившие проверку:

дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского
округа, Артемовского городского округа управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Свердловской области старший лейтенант внутренней
службы Захаров Максим Ильич,

инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского
округа, Артемовского городского округа управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Свердловской области лейтенант внутренней службы
Пантюхин Сергей Валерьевич.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов,
экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности (в случае, если имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Миронова Марина Николаевна, заведующая МБДОУ
№26.


(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований.

1. Пожарные извещатели, установленные на объекте, частично смонтированы на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников в следующих помещениях: №36, 48, 40, 35, 42, 41 расположенные на первом этаже здания МБДОУ №26 литера А, в помещении №82 расположенном на втором этаже здания МБДОУ №26 литера А согласно технического паспорта; - ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 1»; ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6;
2. Двери лестничных клеток не имеют уплотнения в притворах и не оборудованы устройствами само закрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии на первом этаже здания МБДОУ №26 литера А помещение №46 согласно технического паспорта, двери лестничных клеток не имеют уплотнения в притворах и частично не оборудованы устройствами само закрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии на втором этаже здания МБДОУ №26 литера А помещение №88 согласно технического паспорта; - п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п. 6.18* Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
3. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
4. Отсутствует два эвакуационных выхода расположенных рассредоточенно из помещений групповой ячейки (средняя группа) расположенной на втором этаже здания МБДОУ №26, литера А, а именно помещения №82, 83, 84, 85, 86, 87 согласно технического паспорта; - ст. 4 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.12, 6.15* Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
5. Проверяемым лицом не согласована специальная программа по обучению мерам пожарной безопасности. Согласование специальных программ иных организаций осуществляется структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора; - п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п. 53 Гл. V Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций";


Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется, ~~отсутствует~~ (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

√ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется, ~~отсутствует~~ (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

√ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности №51/1/1 от 25.06.2020г., чек-лист.

Подписи лиц, проводивших проверку:


_____ дознаватель ОНД и ПР Режевского городского округа,
Артемовского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области старший лейтенант внутренней службы Захаров М.И.

_____ инспектор ОНД и ПР Режевского городского округа,
Артемовского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области лейтенант внутренней службы Пантюхин С.В.

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а)
заведующая МБДОУ №26 Миронова Марина Николаевна.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

25 июня 2020 г. √



(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575868

Владелец Миронова Марина Николаевна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022